Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U100
Standortname	Oelleitungsleck (Grisard AG)
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Hochbergerstr. 50
Koordinaten (x,y)	2611989 / 1269598
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0306

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Versickerung von 77'000 Liter Heizöl aus defekter Leitung in den Untergrund und ins Grundwasser, Rückgewinnung ca. 20'000 Liter, Die Belastung reicht bis ca. 6 m Tiefe, der Parameter Kohlenwasserstoffe C10-C40 überschreitet den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle TVA.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	31.10.1990	gesamter Unfallzeitraum
	1990-10-31	Oelleitungsleck

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.03.2003
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Überwachung
Untersuchungen	2002/03: Grundwasserüberwachung

	1995: Sanierung Heizölunfall
Massnahmen	seit 1992: Sicherung der Restbelastung im Untergrund durch Drainage und Ölabscheider 1990: Grundwassersanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U100
Standortname	Oelleitungsleck (Grisard AG)
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Hochbergerstr. 50

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611989 / 1269598
Publikation: 04.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt