Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U54
Standortname	Tankhavarie (Hallenbad Rialto), Birsigstr. 45
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsigstr. 45 / Viaduktstr. 60
Koordinaten (x,y)	2610878 / 1266587
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzellen 0353, 9034, 9252

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Versickerung von Heizöl aus korrodierter Produkteleitung, Dauer vermutlich 2 Jahre, ausgelaufenene Menge unbekannt,

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	29.12.1975	gesamter Unfallzeitraum
	1975-12-29	Tankhavarie Hallenbad Rialto

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	23.01.2003
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	-
Massnahmen	1976: Teilaushub 28m3 1976: Grundwassersanierung, Rückgewinnung 130 Liter

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U54
Standortname	Tankhavarie (Hallenbad Rialto), Birsigstr. 45
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsigstr. 45 / Viaduktstr. 60

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610878 / 1266587
Publikation: 05.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt